

Notice d'utilisation Balances de comptage

KERN CXB

Version 2.6
2024-12
F



CXB-BA-f-2426



KERN CXB

Version 2.6 2024-12

Notice d'utilisation

Balances de comptage

Table des matières

1	Caractéristiques techniques	4
2	Aperçu de l'appareil	7
2.1	Vue d'ensemble des affichages	8
2.1.1	Modèles non étalonnables	8
2.1.2	Modèles étalonnables	8
2.1.3	Affichage poids	9
2.1.4	Affichage poids de référence	9
2.1.5	Affichage quantité de pièces	9
2.1.6	Affichage de l'état de charge de la pile rechargeable	9
2.2	Vue d'ensemble du clavier	10
3	Indications fondamentales (généralités)	12
3.1	Utilisation conforme aux prescriptions	12
3.2	Utilisation inadéquate	12
3.3	Garantie	12
3.4	Vérification des moyens de contrôle	13
4	Indications de sécurité générales	13
4.1	Observer les indications de la notice d'utilisation	13
4.2	Formation du personnel	13
5	Transport et stockage	13
5.1	Contrôle à la réception de l'appareil	13
5.2	Emballage	13
6	Déballage, installation et mise en service	14
6.1	Lieu d'installation, lieu d'utilisation	14
6.2	Déballage	14
6.2.1	Implantation	15
6.2.2	Etendue de la livraison	15
6.3	Branchement secteur	15
6.4	Fonctionnement sur pile rechargeable	15
6.5	Première mise en service	15
6.5.1	Mise en route	16
6.5.2	Mettre à l'arrêt	16
6.5.3	Balance affichage du zéro	16
6.5.4	Affichage de la stabilité	16
6.6	Linéarisation (uniquement modèles étalonnés)	17
6.7	Ajustage avec poids externe	20
6.7.1	Ajustage des modèles CXB	21
6.7.2	Ajustage des modèles CXB_M	23
7	Etalonnage	25
7.1	Interrupteur d'ajustage et marque scellée	26
8	Comptage de pièces	27
8.1	Détermination du poids de référence par pesée	27
8.2	Saisie numérique du poids de référence	28
8.3	Optimisation de référence automatique	28
8.4	Mémoriser / appeler le poids de référence – Fonction Pre-Set	29
8.4.1	Enregistrer	29

8.4.2	Appel.....	30
8.5	Comptage avec contrôle de la tolérance - Fill to target.....	31
8.5.1	Posez la valeur de tolérance pour le nombre de pièces ciblé	31
8.5.2	Poser la valeur de tolérance pour le poids ciblé	32
9	Tarage	33
9.1	Détermination du poids de tare par pesée	33
9.2	Saisie numérique du poids d'ajustage (PRE-TARE)	34
10	Totalisation	37
10.1	Totalisation "nombre de pièces"	37
10.2	Totalisation "poids"	38
10.3	Effacement des valeurs mémorisées	38
11	Menu des modèles CXB.....	39
11.1	Navigation dans le menu.....	39
11.2	Vue d'ensemble menu principal	39
11.3	Vue d'ensemble des menus menu de fonction „01 FnC“ – modèles CXB.....	40
12	Menu des modèles CXB.....	42
13	Exploitation	43
13.1	Éclairage d'arrière-plan de l'affichage - FnC 01	43
13.2	Fonction de mise hors circuit automatique - FnC 02.....	45
13.3	Réglage pour détermination de la valeur de référence - FnC 03.....	46
13.4	Optimisation de référence automatique - FnC 04	47
13.5	Réglage Pre-Tare - FnC 09	48
13.6	Signal sonore dans le cas de la pesée à tolérance - FnC 10	49
14	Maintenance, entretien, élimination	50
14.1	Nettoyage.....	50
14.2	Maintenance, entretien.....	50
14.3	Mise au rebut.....	50
15	Aide succincte en cas de panne.....	51
16	Déclaration de conformité	52


1 Caractéristiques techniques

KERN	CXB 3K0.2	CXB 6K0.5	CXB 15K1	CXB 30 K2
Lisibilité (d)	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g
Plage de pesée (max)	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Reproductibilité	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g
Linéarité	± 0.4 g	± 1.0 g	± 2 g	± 4 g
Temps de stabilisation	2 sec.	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	3 kg (M1)	5 kg (M1)	15 kg (M1)	30 kg (M1)
Unité de pesée	g	g	g	g
Poids minimal par pièce	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Temps de chauffe (température de service)	30 minutes			
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	2 g	5 g	10 g	20 g
Quantité de pièces de référence	au choix			
Poids net (kg)	4 kg			
Conditions ambiantes autorisées	-10° C jusqu'à 40° C			
Degré hygrométrique	15% - 85% (non condensant)			
Plateau de pesée, acier inox	300 x 225 mm			
Dimensions caisse (l x L x h)	300 x 330 x 110 mm			
Branchement secteur	Adaptateur secteur 230 V, 50/60 Hz; balance 9 V DC, 800 mA			
Pile rechargeable	Sans éclairage d'arrière-plan de l'affichage: Durée de fonctionnement env. 200 heures / durée de chargement environ 8 heures			
	Avec éclairage d'arrière-plan de l'affichage Autonomie de 60h environ / Temps / durée de chargement environ 8 heures			

KERN	CXB 3K1NM	CXB 6K2NM	CXB 15K5NM	CXB 30K10NM
Lisibilité (d)	1 g	2 g	5 g	10 g
Plage de pesée (max)	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Poids minimum (min)	20 g	40 g	100 g	200 g
Echelon d'étalonnage (e)	1 g	2 g	5 g	10 g
Reproductibilité	1 g	2 g	5 g	10 g
Linéarité	2 g	4 g	10 g	20 g
Classe d'étalonnage	III	III	III	III
Temps de stabilisation	2 sec.	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	3 kg (M1)	6 kg (M1)	15 kg (M1)	30 kg (M1)
Unité de pesée	kg	kg	kg	kg
Poids minimal par pièce	100 mg	200 mg	500 mg	1 g
Temps de chauffe (température de service)	10 minutes			
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire *	1 g	2 g	5 g	10 g
Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales **	10 g	20 g	50 g	100 g
Quantité de pièces de référence	au choix			
Poids net (kg)	4 kg			
Conditions ambiantes autorisées	-10° C jusqu'à 40° C			
Degré hygrométrique	15% - 85% (non condensant)			
Plateau de pesée, acier inox	300 x 225 mm			
Dimensions caisse (l x L x h)	300x330x110 mm			
Branchement secteur	Adaptateur au secteur 220-240 V, 50 Hz;			
Pile rechargeable	Sans éclairage d'arrière-plan de l'affichage: Durée de fonctionnement env. 200 heures / durée de chargement environ 8 heures			
	Avec éclairage d'arrière-plan de l'affichage Autonomie de 60h environ / Temps / durée de chargement environ 8 heures			

- * **Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions de laboratoire:**
 - Conditions ambiantes idéales pour comptage à haute résolution
 - Sans dispersion de masse des unités comptées
- ** **Poids minimum de la pièce en comptage - sous conditions normales:**
 - Conditions ambiantes difficiles (rafales de vent, vibrations)
 - Possibilité de dispersion de masse des unités comptées


2 Aperçu de l'appareil




1. Bulle d'air
2. Compartiment à piles rechargeables
3. Branchement du câble d'alimentation secteur
4. Interrupteur marche / arrêt

2.1 Vue d'ensemble des affichages

2.1.1 Modèles non étalonnables



2.1.2 Modèles étalonnables



2.1.3 Affichage poids

Ici s'affichera le poids du produit pesé.

Le ◀ surincrusted affiche:

→0←	Affichage de la position zéro
PRE-TARE	Valeur tare en mémoire
	La capacité de la pile rechargeable sera bientôt épuisée

2.1.4 Affichage poids de référence

C'est ici que s'affiche le poids de référence d'un échantillon. Cette valeur est soit indiquée par l'utilisateur ou bien elle est calculée par la balance.

Le ◀ surincrusted affiche:

	Quantité déposée pour la détermination de référence trop faible
	Poids de référence déposé pour la détermination de référence trop faible

2.1.5 Affichage quantité de pièces

Ici, tous les chargements seront immédiatement affichés en nombre de pièces.

Le ◀ surincrusted affiche:




M+	Données dans la mémoire totalisatrice
~	Affichage de la stabilité

2.1.6 Affichage de l'état de charge de la pile rechargeable

rouge	La pile rechargeable est quasi-déchargée
vert	La pile rechargeable est entièrement chargée

2.2 Vue d'ensemble du clavier



Sélection	Fonction
	Touches numériques
	- Touche d'effacement - Changer la décimale vers la gauche
	Appel comptage avec contrôle de la tolérance
	- Fonction Pre-Set - Mémorisation dans la mémoire des poids de référence - Appel des poids de référence mémorisés
	- Addition dans la mémoire de sommes - Affichage de la mémoire de sommes
	- Effaçage de la mémoire totalisatrice - Valider dans le menu de saisie
	- Mémorisation du poids de référence par pesage - Affichage du poids de référence mémorisé en dernier lieu - Saisie quantité ciblée
	- Mémorisation numérique du poids de référence - Affichage du poids de référence mémorisé en dernier lieu - Saisie poids ciblé
	- Touche de remise à zéro - Retour au mode de pesage
	- Touche de tarage - Saisie de la valeur numérique de la tare - Changer la décimale vers la droite et passer au point de menu suivant
	- Point décimal - Quitter le menu

3 Indications fondamentales (généralités)

3.1 Utilisation conforme aux prescriptions

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c' à d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

3.2 Utilisation inadéquate

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de “compensation de stabilité” intégré dans la balance peut provoquer l’affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple: lorsque des liquides dégoulinent lentement d’un récipient posé sur la balance.)

Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d’endommager le système de mesure.

Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d’une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n’est pas équipé d’une protection contre les explosions.

Toute modification constructive de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d’utilisation/d’application dérogeant à ces dernières doivent faire l’objet d’une autorisation écrite délivrée par KERN.

3.3 Garantie

La garantie n’est plus valable en cas de

- non-observation des prescriptions figurant dans notre notice d’utilisation
- utilisation outrepassant les applications décrites
- modification ou d’ouverture de l’appareil
- de dommages mécaniques et de dommages occasionnés par les produits, les liquides, l’usure naturelle et la fatigue
- mise en place ou d’installation électrique inadéquates
- surcharge du système de mesure

3.4 Vérification des moyens de contrôle

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

4 Indications de sécurité générales

4.1 Observer les indications de la notice d'utilisation

Lisez attentivement la totalité de cette notice d'utilisation avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

4.2 Formation du personnel

L'appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.

5 Transport et stockage

5.1 Contrôle à la réception de l'appareil

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

5.2 Emballage

Conservez l'ensemble des pièces de l'emballage d'origine pour le cas où l'appareil devrait être renvoyé au fabricant.

L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.

Avant l'expédition, détachez tous les câbles raccordés et toutes les pièces démontables/amovibles.

Installez les éventuelles sécurités prévues pour le transport. Calez toutes les pièces p. ex. le plateau de pesage, le bloc d'alimentation etc. contre les déplacements et les dommages.

6 Déballage, installation et mise en service

6.1 Lieu d'installation, lieu d'utilisation

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage.

Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d'installation:

- Placer la balance sur une surface solide et plane;
- Éviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Éviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps l'appareil à une humidité élevée. L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Évitez les charges statiques des produits à peser, du récipient de pesée.

L'apparition de champs électromagnétiques (p. ex. par suite de téléphones portables ou d'appareils de radio), de charges électrostatiques, ainsi que d'alimentation en électricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors changer de site ou éliminer la source parasite.

6.2 Déballage

Sortir avec précaution la balance de l'emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet.

6.2.1 Implantation

Procéder à la mise à niveau de la balance à l'aide des vis des pieds, jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau se trouve dans le cercle prescrit.

6.2.2 Etendue de la livraison

Accessoires série:

- Balance
- Plateau de pesée
- Bloc d'alimentation
- Capot de protection de travail
- Pile rechargeable interne
- Notice d'utilisation

6.3 Branchement secteur

L'alimentation en courant s'effectue au moyen du bloc externe d'alimentation secteur. La valeur de tension imprimée sur l'appareil doit concorder avec la tension locale. N'utilisez que des blocs d'alimentation secteur livrés par KERN. L'utilisation d'autres marques n'est possible qu'avec l'autorisation de KERN.

6.4 Fonctionnement sur pile rechargeable

La pile fournie en série se recharge grâce à l'adaptateur livré avec le dispositif.

Avant sa première utilisation, la pile devrait être chargée au moins pendant 15 heures à l'aide de l'adaptateur. La durée de fonctionnement des accus est d'env. 200 heures sans éclairage d'arrière-plan ou de 60 heures avec éclairage d'arrière-plan. La durée de chargement jusqu'à rechargement intégral est d'env. 8 heures.

Si le symbole des batteries  apparaît dans l'affichage du poids, la capacité des accus est en train de toucher à sa fin. Si pendant l'affichage en rouge du DEL il n'y a pas de chargement, la balance se met automatiquement hors circuit après env. 20-30 minutes. Branchez l'adaptateur réseau dès que possible afin de rétablir la charge de la pile rechargeable.

Le voyant DEL vous informe de l'état de chargement de la pile rechargeable.

rouge : La pile rechargeable est quasi-déchargée

vert: La pile rechargeable est entièrement chargée

6.5 Première mise en service

Pour obtenir des résultats exacts de pesée avec les balances électroniques, les balances doivent avoir atteint sa température de service (voir temps d'échauffement au chap. 1). Pour ce temps de chauffe, la balance doit être branchée à l'alimentation de courant (secteur, pile rechargeable ou pile).

La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur. Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage.

6.5.1 Mise en route

Mettez la balance en marche sur la touche **ON/OFF** (à gauche).

La balance effectue un contrôle automatique. Dès que les trois fenêtres d'affichage affichent la valeur "0", votre balance est prête à peser.

Sur les modèles CXP (avec RS 232) apparaît d'abord un numéro interne, avant que la balance ne commence après un bref laps de temps seulement le comptage à rebours.



6.5.2 Mettre à l'arrêt

- Mettez la balance hors circuit sur la touche **ON/OFF** (à gauche).

6.5.3 Balance affichage du zéro

En raison de certaines influences de l'environnement, il est possible que la balance n'affiche pas exactement zéro, même lorsque son plateau est vide. Vous pouvez néanmoins à tout moment remettre l'affichage de votre balance à zéro et vous assurer ainsi que la pesée commencera vraiment à zéro. La mise à zéro avec un poids sur le plateau de pesée n'est possible que dans les limites d'une plage déterminée dépendant du type de la balance. Si la balance ne peut être remise à zéro avec un poids sur le plateau de pesée, cette plage a été dépassée ($\pm 0,2 \%$ maxi).

Pour remettre à zéro la balance, appuyez sur la touche . Sur l'afficheur est surincrusted à côté du symbole [a] un triangle [◀].

6.5.4 Affichage de la stabilité

Si sur l'afficheur est surincrusted un triangle [◀] à côté du symbole [~], la balance est dans un état stable. A l'état instable l'affichage [◀] disparaît.

6.6 Linéarisation (uniquement modèles étalonnés)

La linéarité indique le plus grand écart possible pour l'affichage du poids sur une balance par rapport à la valeur du poids de contrôle respectif tant en valeurs positives que négatives sur toute l'étendue de pesage.

Si un écart de linéarité est constaté lors d'une vérification des moyens de contrôle, celui-ci peut être amélioré par une linéarisation.




- Seul un professionnel chevronné ayant des connaissances approfondies dans le maniement de balances est habilité à réaliser la linéarisation.
- Les poids de contrôle à utiliser doivent être adaptées aux spécifications de la balance, voir au chap. 3.4 „vérification des moyens de contrôle“.
- Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Un temps de préchauffage est nécessaire pour la stabilisation.
- Après linéarisation il faut exécuter un calibrage, voir au chap. 3.4 „vérification des moyens de contrôle“.

Tab. 1: Points d'ajustage

Modèle	Load 0	Load 1	Load 2	Load 3	Load 4	Load 5
CXB 3K1NM	0	600 g	1.2 kg	1.8 kg	2.4 kg	3 kg
CXB 6K2NM	0	1.2 kg	2.4 kg	3.6 kg	4.8 kg	6 kg
CXB 15K5NM	0	3 kg	6 kg	9 kg	12 kg	15 kg






Sur les modèles étalonnés CXB-M l'accès à l'ajustage est bloqué. Pour lever le blocage à l'accès, l'interrupteur d'ajustage au bas de la balance doit être commuté de la position „**LOCK**“ en „**ADJ**“.



Commande			
Une fois l'interrupteur d'ajustage commuté en position „ADJ“, mettre en marche la balance			
Après l'autotest apparaît sur l'afficheur:			
→0← PRE-TARE	01 CSP	▲↑ ☒↑	M+ ~
⇒ Appeler la touche (PRE-)TARE 2x, sur l'afficheur apparaît:			
→0← PRE-TARE	03 CLN	▲↑ ☒↑	M+ ~
⇒ Appuyer sur la touche MC , sur l'afficheur apparaît:			
→0← PRE-TARE	10	▲↑ ☒↑	M+ ~ XXXXXXX
⇒ Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.			
⇒ Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:			
→0← PRE-TARE	10	▲↑ ☒↑	M+ ~ -----
suivi de			
→0← PRE-TARE	11 1	▲↑ ☒↑	M+ ~ XXXXXXX
⇒ Poser le premier poids d'ajustage sur la balance			
⇒ Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:			
→0← PRE-TARE	11 1	▲↑ ☒↑	M+ ~ -----
suivi de			
→0← PRE-TARE	12 1	▲↑ ☒↑	M+ ~ XXXXXXX

Commande		
⇒ Mettre le deuxième poids d'ajustage,		
Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:		
→0← PRE- TARE		
suivi de		
→0← PRE- TARE		
⇒ Mettre le troisième poids d'ajustage		
⇒ Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:		
→0← PRE- TARE		
suivi de		
→0← PRE- TARE		
⇒ Poser le quatrième poids d'ajustage sur la balance		
⇒ Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:		
→0← PRE- TARE		
suivi de		
→0← PRE- TARE		
⇒ Poser le cinquième poids d'ajustage sur la balance		
Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:		
→0← PRE- TARE		

Commande		
suivi de		
		
Le sixième point d'ajustage s'affiche clôturant ainsi la linéarisation.		
		
 Sur  commuter en ajustage (voir au chap. 6.7.2 Ajustage modèles CXB-M) Une fois la linéarisation correctement effectuée devrait avoir lieu un ajustage.		

En cas d'erreur d'ajustage ou d'une valeur d'ajustage erronée, un message d'erreur est généré à l'afficheur et il faut alors recommencer le processus de linéarisation.

i	Interrompre le processus de linéarisation: appuyer sur  .
----------	--

6.7 Ajustage avec poids externe

Etant donné que la valeur d'accélération de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre sur la terre, il est nécessaire d'adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l'accélération de la pesanteur du lieu d'installation (uniquement si la balance n'a pas déjà été ajustée au lieu d'installation en usine). Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d'installation et à fluctuations du température d'environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d'ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

Procédure à suivre pour l'ajustage:

L'ajustage est bloqué par l'interrupteur sur les balances étalonnées.

Basculer l'interrupteur de déblocage pour pouvoir réaliser l'ajustage.

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Un temps de préchauffage (voir au chap. 1) est nécessaire pour la stabilisation. Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.

6.7.1 Ajustage des modèles CXB


Commande		
Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.		
Dans l'afficheur apparaît:		
→0← PRE-TARE		M+ ~
Appuyer sur : Pendant que „-----“, est affiché, appuyer sur : „01 FnC“ est affiché:		
→0← PRE-TARE		M+ ~
↓		
→0← PRE-TARE		
Appuyer sur : „02 EC“ est affiché:		
→0← PRE-TARE		
Appuyer sur : „EC 00“ apparaît, le premier chiffre clignote:		
→0← PRE-TARE		
Saisissez sur les touches à chiffres „01“ et confirmer sur .		
→0← PRE-TARE		
↓		

→0← PRE-TARE	0.0		M+ ~	12345 (exemple)
Appuyer sur  , ensuite sur  :				
→0← PRE-TARE	6000.0		M+ ~	12345 (exemple)
La valeur du poids d'ajustage utilisé est affichée clignotant Déposer le poids d'ajustage Appuyer sur  : „EC01“ est affiché, chiffre „1“ clignote				
→0← PRE-TARE	EC01			
Enlever le poids et appuyer sur 				
→0← PRE-TARE	02EC			
Appuyer sur  encore une fois, le processus d'ajustage alors est clôturé.				
→0← PRE-TARE	0.0		M+ ~	0

6.7.2 Ajustage des modèles CXB_M



Sur les modèles étalonnés CXB-M l'accès à l'ajustage est bloqué.
Pour lever le blocage à l'accès, l'interrupteur d'ajustage au bas de la balance doit être commuté de la position „LOCK“ en „ADJ“.




Commande


Une fois l'interrupteur d'ajustage commuté en position „ADJ“, mettre en marche la balance. Après l'autotest apparaît sur l'afficheur:



⇒ Appuyer sur la touche **(PRE-) TARE**, sur l'afficheur apparaît:



⇒ Appuyer sur la touche **MC**, sur l'afficheur apparaît:



⇒ Appeler la touche **→0←**, le point zéro est déterminé. Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.

⇒ Appeler la touche MC , sur l'afficheur apparaît brièvement:		
→0← PRE-TARE		
suivi de		
→0← PRE-TARE		
(exemple) La valeur du dernier poids d'ajustage saisi est affiché en clignotant. Reprendre la valeur ou saisir sur les touches numérotées la valeur pour le poids d'ajustage à utiliser.		
⇒ Mettre sur la balance un poids correspondant à la taille du poids d'ajustage saisi et valider sur MC . Sur l'affichage apparaît brièvement:		
→0← PRE-TARE		
suivi de		
→0← PRE-TARE		
⇒ Enlever le poids d'ajustage, l'affichage retourne en „0“. L'ajustage est ainsi terminé.		
→0← PRE-TARE		
⇒ Mettre la balance hors circuit ⇒ RAZ l'interrupteur d'ajustage à „LOCK“ ⇒ Remettre en marche la balance, la balance se trouve maintenant en mode de pesée.		
→0← PRE-TARE		
En cas d'erreur d'ajustage ou d'un faux poids d'ajustage apparaît un message d'erreur sur l'affichage. Mettre à l'arrêt et remettre en marche la balance et répéter la procédure d'ajustage.		

* L'ajustage devrait s'effectuer avec le poids d'ajustage recommandé (voir chap. 1 "Données techniques"). L'ajustage peut également être réalisé avec des poids d'autres valeurs nominales, mais n'est pas optimal au point de vue métrologique. Vous trouverez de plus amples informations sur les poids d'ajustage sur le site internet: <http://www.kern-sohn.com>

7 Etalonnage

Généralités:

D'après la directive UE 2014/31/EU, les balances doivent faire l'objet d'un étalonnage officiel lorsqu'elles sont utilisées tel qu'indiqué ci-dessous (domaine régi par la loi):

- a) Dans le cadre de relations commerciales, lorsque le prix d'une marchandise est déterminé par pesée.
- b) Dans le cas de la fabrication de médicaments dans les pharmacies ainsi que pour les analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques.
- c) A des fins officielles
- d) Dans le cas de la fabrication d'un emballage tout prêt

En cas de doute, adressez-vous à la D.R.I.R.E. local.

Après le processus d'étalonnage, la balance est scellée au niveau des positions repérées.

Sans les „cachets“, l'étalonnage de la balance n'est pas valable.

Indications concernant l'étalonnage

Il existe une homologation UE pour les balances désignées comme homologuées à l'étalonnage dans les données techniques. Si la balance est utilisée comme décrit ci-dessus dans un domaine soumis à l'obligation d'étalonnage, elle doit alors faire l'objet d'un étalonnage et être régulièrement vérifiée par la suite.

L'étalonnage ultérieur d'une balance doit être effectué selon les prescriptions légales respectives des pays d'utilisation. En Allemagne par ex., la durée de validité de l'étalonnage pour les balances est de 2 ans en règle générale.

Les prescriptions légales du pays d'utilisation doivent être respectées.

Les balances soumises à l'obligation d'étalonnage doivent être mises hors circuit, lorsque:



- **le résultat du pesage de la balance se trouve en dehors des erreurs maximales tolérées en service.** Chargez de ce fait à intervalles réguliers la balance avec un poids de contrôle connu (env. 1/3 de la charge max.) et comparez le résultat avec la valeur affichée.
- **L'échéancier pour l'étalonnage périodique est dépassé.**

7.1 Interrupteur d'ajustage et marque scellée

Après un étalonnage de la balance, les positions marquées sur la balance sont dotées de scellés.

Sans les cachets, l'étalonnage de la balance n'est pas valable.

Positions des marques scellées:



8 Comptage de pièces

Lors du comptage de pièces, il vous est possible, soit d'additionner le nombre de pièces placées dans un récipient, soit de soustraire le nombre de pièces retirées d'un récipient. Afin de pouvoir compter une quantité importante de pièces, le poids moyen par pièce doit être déterminé à l'aide d'une petite quantité (quantité de pièces de référence). Plus la quantité de pièces de référence est importante, plus la précision de comptage est élevée. Dans le cas de petites pièces ou de pièces fortement différentes, veillez à ce que la référence soit particulièrement élevée.

8.1 Détermination du poids de référence par pesée

Remettez la balance à zéro et le cas échéant calibrez-la.



Déposer un nombre connu de pièces individuelles en tant que poids de référence



Lorsque l'affichage du **"Poids"** est stable, à l'aide des touches numériques, indiquez le nombre de pièces individuelles que vous avez placé dans le récipient. La saisie apparaît dans la fenêtre du poids unitaire.



Poids


Poids à la pièce

Quantité de pièces

Pendant que l'affichage **"quantité"** clignote (3 sec), confirmez sur la touche .



A la fin de la détection de la stabilité apparaît le poids de référence sur l'affichage



Poids

Poids de référence

Quantité de pièces

A présent, vous pouvez déposer les pièces devant être comptées sur la plaque de pesée. Tous les paramètres de la quantité de votre produit pesé s'afficheront:

8.2 Saisie numérique du poids de référence

Si vous connaissez le poids de référence/ pièces, vous pouvez l'entrer moyennant les touches numériques.

Mémoriser le poids de référence par l'intermédiaire des touches numériques					
→0← PRE-TARE	0	▲↑ 0↑	1.833	M+ ~←	0
Confirmer sur la touche 					
→0← PRE-TARE	0	▲↑ 0↑	1.833	M+ ~←	0
Poids de référence					
A présent, vous pouvez déposer les pièces devant être comptées sur la plaque de pesée. Tous les paramètres de la quantité de votre produit pesé s'afficheront:					

8.3 Optimisation de référence automatique

Si aucune référence n'a pu être formée, soit que l'objet à peser était trop instable ou que le poids de référence était trop faible, apparaît pendant la détermination de la référence dans la fenêtre du poids de référence l'affichage [◀].

En surincrusté apparaît ▶ affiche:

	Quantité déposée pour la détermination de référence trop faible < 40 d
	Poids de référence déposé pour la détermination de référence trop faible < 4/5 d

Ajoutez maintenant d'autres pièces, jusqu'à l'extinction de l'affichage [◀].
Un signal acoustique retentit lorsque l'optimisation de référence a été effectuée.
Lors de chaque optimisation de référence, le poids de référence est calculé à nouveau.
Les pièces additionnelles élargissant la base pour l'extrapolation, la référence s'en trouve plus précise.

8.4 Mémoriser / appeler le poids de référence – Fonction Pre-Set

10 espaces de mémoire (associés aux touches à chiffres 0 -9) sont disponibles.

8.4.1 Enregistrer

Saisissez le poids de référence à mémoriser			
→0← PRE- TARE	0.0	▲↑ 0↑ 100	M+ ~← 0
Appuyer touche 			
→0← PRE- TARE	P- 000	▲↑ 0↑	M+ ~←
Appuyer touche 			
→0← PRE- TARE	PSt000	▲↑ 0↑	M+ ~←
Saisissez l'espace de mémoire à attribuer au poids de référence sur les touches à chiffres (0 - 9)			
→0← PRE- TARE	PSt050	▲↑ 0↑	M+ ~←
(exemple)			
Appeler la touche  , une adresse mémoire est maintenant attribuée au poids de référence.			
→0← PRE- TARE	0.0	▲↑ 0↑ 100	M+ ~← 0

8.4.2 Appel

Si ce poids de référence doit être utilisé ultérieurement, il peut être rappelé au moyen

de la touche  et du numéro correspondant de l'adresse mémoire.

Appuyer touche 

→0←
PRE-TARE



M+ 

~ ←

Saisir l'adresse mémoire (0 – 9) au moyen des touches numériques

→0←
PRE-TARE



M+ 

~ ←

Appuyer touche 

→0←
PRE-TARE





M+ 

~ ←







Le poids de référence s'affiche.

8.5 Comptage avec contrôle de la tolérance - Fill to target

Cette fonction permet de programmer un nombre de pièces ciblé ou un poids ciblé. Lorsque cette valeur ciblée est atteinte, retentit un signal acoustique et s'allume un signal optique.

8.5.1 Posez la valeur de tolérance pour le nombre de pièces ciblé

Lorsque cette valeur ciblée est atteinte retentit un signal acoustique et [-QtY-] apparaît en clignotant dans la fenêtre du poids de référence.











Appuyer touche 		
		
Appuyer touche 		
		
Saisissez le nombre de pièces ciblé voulu sur les touches à chiffres		
		
Valeur ciblée saisie. Les corrections sont possibles sur la touche 		
Appuyer touche 		
		
Appuyer touche 		
		

Effacer la valeur de tolérance:

⇒ Saisir le poids ciblé „0“

8.5.2 Poser la valeur de tolérance pour le poids ciblé

Lorsque cette valeur ciblée est atteinte retentit un signal acoustique et **[-YPSt-]** apparaît en clignotant dans la fenêtre du poids de référence.

Appuyer touche 			
Appuyer touche 			
Saisissez le poids de référence par l'intermédiaire des touches à chiffres			
			
		Valeur ciblée saisie. Les corrections sont possibles sur la touche 	
Appuyer touche 			
Appuyer touche 			

Indication:

Saisissez pour effacer les valeurs ciblées mémorisées la valeur "0".

9 Tarage

Le poids propre d'un quelconque récipient de pesage peut être saisi par la tare sur simple pression d'un bouton, afin que le pesage consécutif affiche le poids net de l'objet pesé.

9.1 Détermination du poids de tare par pesée

Poser le récipient à tarer vide sur le plateau de pesée. Le poids total du récipient posé s'affiche.



⇒ Appuyer touche 

L'affichage est remis à "0" une fois la détection de la stabilité réalisée. Ceci indique que l'enregistrement interne du poids du récipient a eu lieu. L'affichage zéro et la flèche à côté du symbole "**PRE-TARE**" apparaissent.



⇒ Posez l'objet à peser dans le récipient de la tare. Lisez maintenant le poids de l'objet à peser sur l'affichage.

Indication:

Dans tous les cas, la balance ne peut enregistrer qu'une seule valeur de tare. Lorsque la balance est vide, la valeur de tare enregistrée s'affiche précédée d'un signe moins.

Pour effacer la valeur de tare enregistrée, videz le plateau de pesée et appuyez ensuite sur la touche TARE, l'affichage [◀] à côté de "**PRE-TARE**" s'éteint.


Le processus de tarage peut être répété autant de fois que souhaité. La limite est atteinte, lorsque toute la gamme de pesage est sollicitée.

9.2 Saisie numérique du poids d'ajustage (PRE-TARE)


Préréglage du mode PRE-TARE

Vous assurer qu'aucune charge ne se trouve sur le plateau de la balance

- ⇒ Appeler la touche , l'affichage du poids de référence apparaît en clignotant [PrEtA]



- ⇒ Pendant cet affichage, saisir sur les touches numériques la valeur Pre-Tare



- ⇒ Appuyer touche 



La valeur Pre-Tare s'affiche comme valeur négative.

Sélectionner dans le menu le point de menu „FnC 10“:

- ⇒ Sélectionnez sur les touches  ou  le réglage voulu:


Réglage PRE-TARE "00" = pas de saisie du poids de la tare possible avec plateau de pesée chargé

Réglage PRE-TARE "01" = saisie du poids tare possible avec plateau de pesée sous charge et sans charge

* = réglé en usine

Réglage PRE-TARE "1":


Des objets se trouvent sur le plateau de pesée .



⇒ Entrez votre poids de tare moyennant les touches numériques



⇒ Appuyer sur la touche . Le poids net du produit pesé se voit affiché.



Indication:

Pour effacer la valeur de tare enregistrée, videz le plateau de pesée et appuyez ensuite sur la touche TARE, l'affichage [◀] à côté de "PRE-TARE" s'éteint.

Réglage PRE-TARE "0":


Ôtez tous les objets du plateau de pesée.



⇒ Appuyer touche 



⇒ Saisissez le poids de la tare par l'intermédiaire des touches à chiffres



⇒ Appelez la touche , le poids de la tare est affiché comme valeur négative



⇒ Mettre en place le récipient de tare + le produit à peser

Le poids net du produit pesé se voit affiché.

10 Totalisation

La balance dispose d'une mémoire de comptage totalisatrice pour l'addition de mêmes pièces de comptage en total des pièces et en poids total.

10.1 Totalisation "nombre de pièces"

Pour un poids de référence donné déposez le nombre de pièces pour la première pesée

→0← PRE-TARE	118.3	▲↑ ☒↑	1.1833	M+ ~	100
-----------------	-------	----------	--------	---------	-----

La valeur d'affichage est ajoutée à la mémoire de somme au moyen de la touche .

→0← PRE-TARE	-----	▲↑ ☒↑	Add	M+ ~	-----
-----------------	-------	----------	-----	---------	-------

L'affichage [] à côté de „M+“ signale la valeur mémorisée. Une fois la détection de stabilité réalisée la balance revient automatiquement en mode de comptage.

→0← PRE-TARE	118.3	▲↑ ☒↑	1	M+ ~	100
-----------------	-------	----------	---	---------	-----

→0← PRE-TARE	118.3	▲↑ ☒↑	1.1833	M+ ~	100
-----------------	-------	----------	--------	---------	-----

Posez le nombre de pièces pour la deuxième pesée et ajoutez-les dans la mémoire.

Si cela s'avère nécessaire pesez des pièces supplémentaires de la manière décrite précédemment. Tenez compte du fait, que la balance doit être déchargée entre les différentes pesées.

Ce procédé peut être répété 99 fois ou bien jusqu'à ce que le seuil du domaine de pesée de la balance soit atteint.

Affichage de vos données de pesée enregistrées:

Appuyez sur la touche  une fois la balance déchargée:

Le poids total, le nombre de pesées ainsi que le nombre total de pièces s'affichent pendant 3 secondes.

→0← PRE-TARE	118.3	▲↑ ☒↑	1	M+ ~	100
-----------------	-------	----------	---	---------	-----

Poids total déposé Nombre de pesées Quantité totale déposée

10.2 Totalisation "poids"

Déposez le poids sur le plateau de pesée

→0← PRE-TARE 118.3  0 M+ ~ 0

La valeur d'affichage est ajoutée à la mémoire de somme sur la touche .

→0← PRE-TARE - - - -  Add M+ ~ - - - -

L'affichage [◀] à côté de „M+“ signale la valeur mémorisée. Une fois la détection de stabilité réalisée la balance revient automatiquement en mode de comptage.

→0← PRE-TARE 118.3  1 M+ ~ 100

→0← PRE-TARE 118.3  0 M+ ~ 0

Posez le nombre de pièces pour la deuxième pesée et ajoutez-les dans la mémoire.
Répétez le cas échéant la procédure. Tenez compte du fait, que la balance doit être déchargée entre les différentes pesées.

Ce procédé peut être répété 99 fois ou bien jusqu'à ce que le seuil du domaine de pesée de la balance soit atteint.

Affichage de vos données de pesée enregistrées:

Appuyez sur la touche  une fois la balance déchargée:

Le poids total, ainsi que le nombre de pesées s'affichent pendant 3 secondes.

→0← PRE-TARE 118.3  1 M+ ~ 100

Poids total déposé Nombre de pesées

Indication:

Toutes les valeurs mémorisées sont perdues à la mise hors circuit de la balance.

10.3 Effacement des valeurs mémorisées

Déchargez la balance et appuyez sur la touche . Les valeurs mémorisées, le poids total, le total des pièces ainsi que le nombre de pesées sont remis à zéro. L'affichage [◀] à côté de „M+“ s'éteint.





11 Menu des modèles CXB

Dans le menu peuvent être modifiés les réglages de la balance, afin de l'adapter aux nécessités individuelles de pesée

11.1 Navigation dans le menu

- Appuyer sur la touche , dans l'affichage du poids apparaît [-----]. Appuyez sur la touche  pendant cet affichage, dans l'affichage du poids apparaît [01 Func].
- Sur  passer au point de menu suivant et changer la position vers la droite
- Sur  changer à gauche
-  Valider l'entrée
- Sélection de la fonction sur les touches à chiffres
- Sélection du paramètre sur les touches à chiffres
- Le réglage est repris automatiquement
- Vous pouvez quitter le mode d'ajustage sur la touche .

11.2 Vue d'ensemble menu principal

→0← PRE-TARE		Menu de fonction
→0← PRE-TARE		Ajustage
→0← PRE-TARE		non documenté
→0← PRE-TARE		Quitter le menu

11.3 Vue d'ensemble des menus menu de fonction „01 FnC“ – modèles CXB

Point du menu	Menu subsidiaire	Description de la fonction
FnC 01 Éclairage d'arrière-plan de l'affichage	00	Eclairage d'arrière-plan toujours allumé
	01	Eclairage d'arrière-plan marche: • en cours de pesée • sur appel d'une touche Arrêt automatique du éclairage d'arrière-plan lorsque la balance n'est pas utilisée pendant 10 minutes
	02*	Eclairage d'arrière-plan éteint
FnC 02 Auto-Off	00*	Coupure automatique hors circuit
	01-10	Coupure automatique réglable après ⇒ 1 à 10 minutes
FnC 03 Réglage pour la détermination de la valeur de référence	00-15	Plus la valeur est élevée, plus vite sera déterminée la valeur de référence.
FnC 04 Optimisation de référence automatique	00	Optimisation de référence automatique hors circuit
	01*	Optimisation de référence automatique en circuit
FnC 05 Valeur A/D		non documenté
FnC 06 Plage du zéro		non documenté
FnC 07 Plage du zéro		non documenté
FnC 08 Terminer la fonction de totalisation		non documenté

FnC 09 Réglages Pre-Tare	00*	Pre-Tare n'est pas possible si un échantillon se trouve sur le plateau de pesée
	01	Pre-Tare est possible si un échantillon se trouve sur le plateau de pesée
FnC 10 Signal sonore pour pesage de contrôle	00	Signal sonore pour valeur de pesée instable
	01	Signal sonore pour valeur de pesée stable
FnC 11 Réglages en fonction de totalisation 1		non documenté
FnC 12 Réglages en fonction de totalisation 2		non documenté
FnC 13		non documenté

* = réglé en usine

12 Menu des modèles CXB

Appel du menu:

⇒ Appeler  en mode de pesée, et pendant que „-----“ est affiché, appeler , sur l'afficheur apparaît



	⇒ passer au point de menu suivant ⇒ en saisie numérique curseur vers la droite
	Valider l'entrée
	Quitter le menu
	en saisie numérique curseur vers la gauche

FnC 01	FnC 01	Eclairage du fond de l'écran d'affichage
	FnC 02	Auto Off
	FnC 03-13	non documenté
02 EC	non documenté	
03 RBL	non documenté	
00 ESC	Quitter le menu	

13 Exploitation


13.1 Éclairage d'arrière-plan de l'affichage - FnC 01

L'éclairage du fond de l'écran d'affichage se règle de la façon suivante:


⇒ Appeler  en mode de pesée, et pendant que „-----“ est affiché, appeler , sur l'afficheur apparaît



⇒ Appuyer sur  sur l'afficheur apparaît



⇒ Saisir sur les touches numériques „01“:



⇒ Appeler , sur l'affichage du poids de référence apparaît en clignotant „01“



⇒ Saisir au moyen des touches numériques le réglage voulu et valider sur .

00	Éclairage d'arrière-plan de l'affichage toujours allumé
01	Éclairage d'arrière-plan automatique: L'affichage est automatiquement allumé pendant la procédure de pesée ou en cas d'appel d'une touche. L'affichage s'éteint après 10 minutes pendant lesquelles la balance n'est pas en fonctionnement.
02	Eclairage d'arrière-plan éteint


⇒ L'affichage apparaît dans le réglage voulu

⇒ Sur  retourner dans le mode de pesée


13.2 Fonction de mise hors circuit automatique - FnC 02

La fonction de mise hors circuit automatique se règle de la manière suivante:


⇒ Appeler  en mode de pesée, et pendant que „-----“ est affiché, appeler , sur l'afficheur apparaît




⇒ Appuyer sur , dans l'afficheur apparaît



⇒ Saisie de sur les touches numériques „02“



⇒ Appeler , sur l'affichage du poids de référence apparaît en clignotant „00“



⇒ Saisir au moyen des touches numériques le réglage voulu et valider sur .

⇒ Sur  retourner dans le mode de pesée

00	La fonction de mise hors circuit automatique est à l'arrêt
01-10	Mise hors circuit automatique après 1 à 10 minutes

13.3 Réglage pour détermination de la valeur de référence - FnC 03


Pour la détermination de la valeur de référence peuvent être réglées des valeurs entre 0 et 15:

⇒ Plus la valeur est élevée, plus vite sera déterminée la valeur de référence.


⇒ Appeler  en mode de pesée, et pendant que „-----“ est affiché, appeler , sur l'afficheur apparaît



⇒ Appuyer sur , dans l'afficheur apparaît



⇒ Saisir sur les touches numériques „03“, „08“ est représenté en clignotant



⇒ Saisir au moyen des touches numériques le réglage voulu et valider sur .

⇒ Sur  retourner dans le mode de pesée

13.4 Optimisation de référence automatique - FnC 04


Afin d'optimiser automatiquement le poids moyen à la pièce extrapolé, il faut ajouter des pièces en nombre inférieur à la première détermination de la référence. Le poids unitaire moyen (référence) est extrapolé à chaque optimisation de référence. Les pièces additionnelles élargissant la base pour l'extrapolation, la référence s'en trouve plus précise.

00	Optimisation de référence automatique hors circuit
01	Optimisation de référence automatique se trouve en circuit


⇒ Appeler  en mode de pesée, et pendant que „-----“ est affiché, appeler , sur l'afficheur apparaît



⇒ Appuyer sur , dans l'afficheur apparaît



⇒ Saisir sur les touches numériques „04“ et valider sur , la dernière valeur saisie s'affiche en clignotant.



⇒ Saisir au moyen des touches numériques le réglage voulu et valider sur .

⇒ Sur  retourner dans le mode de pesée

13.5 Réglage Pre-Tare - FnC 09


Sous ce point du menu peut être établi le réglage Pre-Tare. Deux réglages sont possibles:

00	Pre-Tare n'est pas possible si un échantillon se trouve sur le plateau de pesée
01	Pre-Tare est possible si une charge se trouve sur le plateau de pesée


Procédure avec réglage „00“:

⇒ Aucune charge ne doit se trouver sur le plateau de pesage

⇒ Appeler , „Pre-Tare“ s'affiche en clignotant



⇒ Saisir la valeur Pre-Tare sur les touches numériques, p. ex. 1000 g



⇒ Confirmer sur , la valeur Pre-Tare s'affiche comme valeur négative.



⇒ Effacer la valeur Pre-Tare sur 

Procédure avec réglage „01“:

⇒ Laisser la charge sur le plateau de la balance, p. ex.: 2 kg



⇒ Saisir la valeur Pre-Tare: avec 1 kg saisir „1“, „1.0“, „1.00“, „1.000“



⇒ Valider sur , la valeur Pre-Tare est déduite de la valeur de la charge.



⇒ Effacer la valeur Pre-Tare sur 

13.6 Signal sonore dans le cas de la pesée à tolérance - FnC 10

Sous ce point du menu peut être réglé le signal sonore de la manière suivante:

00	Signal sonore en cas de ⇒ Produit à peser au-dessus du poids ciblé / de la quantité ciblée ⇒ valeur stable
01	Signal sonore en cas de ⇒ Produit à peser au-dessus du poids ciblé / de la quantité ciblée ⇒ valeur instable

14 Maintenance, entretien, élimination

14.1 Nettoyage

Avant le nettoyage, coupez l'appareil de la tension de fonctionnement.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (dissolvants ou produits similaires) mais uniquement un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce. Veillez à ce que les liquides ne puissent pas pénétrer dans l'appareil et frottez ensuite ce dernier avec un chiffon doux sec.

Les poudres/restes d'échantillon épars peuvent être retirés avec précaution à l'aide d'un pinceau ou d'un aspirateur-balai.

Retirer immédiatement les matières à peser renversées sur la balance.

14.2 Maintenance, entretien

L'appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l'autorisation de KERN.

Avant d'ouvrir l'appareil, couper ce dernier du secteur.

14.3 Mise au rebut

L'élimination de l'emballage et de l'appareil doit être effectuée par l'utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d'utilisation.

15 Aide succincte en cas de panne

En cas d'anomalie dans le déroulement du programme, la balance doit être arrêtée pendant un court laps de temps et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Panne	Cause possible
L'affichage de poids ne s'allume pas.	• La balance n'est pas en marche.
	• La connexion au secteur est coupée (câble de secteur pas branché/défectueux).
	• Panne de tension de secteur.
	• Les piles ont été interverties à leur insertion ou sont vides
	• Aucune pile n'est insérée.
L'affichage du poids change sans discontinuer	• Courant d'air/circulation d'air
	• Vibrations de la table/du sol
	• Le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers.
	• Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)
Le résultat de la pesée est manifestement faux	• L'affichage de la balance n'est pas sur zéro
	• L'ajustage n'est plus bon.
	• Changements élevés de température.
	• Champs électromagnétiques/ charge électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'appareil provoquant l'anomalie)

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. En cas de perdurance du message d'erreur, faites appel au fabricant.

16 Déclaration de conformité

Vous trouvez la déclaration de conformité CE- UE actuelle online sous:

www.kern-sohn.com/ce

- i** Dans le cas de balances étalonnées (= de balances à la conformité évaluée) la déclaration de conformité est comprise dans les fournitures.